

Утверждаю:
Гл. инженер МУП «ЖЭУ №2»
_____ В.Д.Ахядов

Дата выдачи 01.01.2019

Технические условия
на водоснабжение, водоотведение проектируемого объекта
« Сель №4 » _____ района ЧР.

1. Точкой подключения служит водопровод п/э Ø 150 мм проходящей по ул. Камкина
2. На месте подключения предусмотреть смотровой колодец и запорную арматуру.
3. На вводе предусмотреть узел учета потребления воды.
4. На территории объекта предусмотреть пожарный гидрант.
5. Для отводов канализационных стоков (водоотведение), из-за отсутствия канализационных сетей необходимо предусмотреть выгребную яму, с последующим вывозом стоков на специально отведенное место.
6. При проектировании и производстве работ руководствоваться требованиями СНиП.
7. Проект перед началом строительно-монтажных работ согласовать с МУП «ЖЭУ №2»
8. Заключение договор на потребление воды и вывоз сточных вод с МУП «ЖЭУ №2»
9. Технические условия действительны в течение трех лет со дня выдачи.

Начальник ПТО
МУП «ЖЭУ №2»

Л.А.Якубова